FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Koning Albert II-laan nr 16 1000 Brussel

30/09/2020 ...

Ontvanger
Ter attentie van de technisch verantwoordelijke

Uw bericht	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Bijlage
		Nota nr.04bis aan de erkende organismen – AREI	

Intrekking van nota 4 betreffende de voorlopige toelating van het gebruik van solarkabels F1, Eca of Dca – afdeling 4.3.3. Boeken 1 en 3 : maatregelen tegen brand

De Algemene Directie Energie had op 1 juni 2020 het gebruik van solarkabels F1, Eca of Dca bij een plaatsing in laag of in bundel toegestaan. Deze beslissing werd genomen als gevolg van de onbeschikbaarheid op de markt van de kabels F2 of Cca. Deze toelating werd onderworpen aan een traceerbaarheid bij de plaatsing door de installateur en door het erkend organisme bij de controle en aan technische voorwaarden voor de plaatsing in laag of in bundel.

In afwachting van de beschikbaarheid op de markt van solarkabels die aan de eisen van afdeling 4.3.3. van de Boeken 1 en 3 betreffende de brandreactie voor een plaatsing in laag of in bundel konden beantwoorden, had de Algemene Directie Energie deze toelating als overgangsmaatregel genomen in het kader van het nieuw Algemeen Reglement op de elektrische installaties:

"Gezien het huidige gebrek aan leveranciers op de Belgische markt van solarkabels met het kenmerk ten minste F2 of de klasse ten minste Cca, wordt deze maatregel toegekend voor een periode van twee jaar vanaf 1 juni 2020, onder voorbehoud van de intrekking van deze maatregel door de Algemene Directie Energie met toepassing van een overgangsperiode van zes maanden."

De Algemene Directie Energie werd geïnformeerd over de beschikbaarheid op de markt van solarkabels die de Europese primaire en secundaire brandreactieklasse (CPR-verordening) hebben zoals geëist door afdeling 4.3.3. van de Boeken 1 en 3 voor een plaatsing in bundel of in laag. Bij een plaasting in laag of in bundel is het nu dus mogelijk om aan de eisen van onderafdeling 4.3.3.4. punt b van de Boeken 1 en 3 te beantwoorden, door middel van een kabel met de mimimum klasse Cca a1 s1. Daarom heeft de Algemene Directie Energie verschillende federaties (installateurs, erkende organismen, ...) en het Vast Elektrotechnisch Comité raadgepleegd betreffende het behouden van nota 4.

Na deze raadpleging werd er besloten nota 4 in te trekken. Deze nota blijft alleen van toepassing op elke installatie waarvoor <u>het begin van de uitvoering van de werken ter plaatse</u> vóór 31 maart 2021 zal worden gestart en waarvoor de gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname vóór 31 december 2021 zal worden uitgevoerd. Onder <u>het begin van de uitvoering van de werken ter plaatse</u> wordt verstaan: de opstart van de werf op de plaats van de betrokken installatie.

In het kader van de gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname werden volgende richtlijnen vastgesteld:

1° het bepalen of het opzoeken van de aanvangsdatum van de uitvoering van de werken ter plaatse is niet de taak van de erkende organismen.

Contact: Vincent Rogge | Attaché
Algemene Directie | gas.elec@economie.fgov.be | + 32 2 277 62 50

Ondernemingsnr.: 0314.595.348

2° de aanvrager van de controle dient aan het erkend organisme belast met de gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname de datum van het begin van de uitvoering van de werken ter plaatse mee te delen, in geval van toepassing van deze nota.

Het dossier van de elektrische installatie bevat het document dat de datum van het begin van de werken ter plaatse aantoont. Het erkend organisme dient het document niet te evalueren of te beoordelen. Het verslag van de gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname moet een referentie aan dit document en de toepassing van deze nota bevatten.

Voorbeeld: "Document n° xxxx gedateerd op xx-xx-xxxx in het kader van de toepassing van nota 4bis".

De bevoegde overheid voor het nieuwe AREI kan steeds de toepassing van deze nota en eventuele misbruiken ervan controleren, ofwel bij het erkend organisme ofwel bij de eigenaar, uitbater of beheerder van de elektrische installatie.

Mijn dienst blijft te uwer beschikking voor verdere informatie betreffende de toepassing van deze nota.

De Directeur-generaal a.i.,

Nancy Mahieu